



नेपाल सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
विद्युत विकास विभाग
(.....अनुमतिपत्र महाशाखा.....)

४५३४९९९
४५९९५३७
फोन नं.: ४५९९५०९
४५३९३६२
फ्याक्स: ४५३९९०३
पोस्ट बक्स नं.: २५००७
सानेगौचरण, काठमाडौं, नेपाल

पत्र संख्या:- (अनुमतिपत्र) ०८२/८३


चलानी नं.: ६६९

मिति: २०८२/०७/२८

विषय: परवानीपुर सौर्य विद्युत आयोजनाको विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनाको विद्युत प्रसारणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको दरखास्त बारे।

श्री अपि पावर कम्पनी लि,
थापाथली, काठमाडौं।
सम्पर्क फोन नं. ०१-५९९९०९३

प्रस्तुत विषयमा तँहाबाट परवानीपुर सौर्य विद्युत आयोजनाको ११ के. भी. विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनाको विद्युत प्रसारणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि पेश गरेको दरखास्त उपर कारवाही हुँदा प्रस्तावित विद्युत प्रसारण लाइनमा प्रस्ताव गरिएको भोल्टेजको स्तर विद्युत नियमावली, २०५० को नियम ४२ मा उल्लेख भएको भोल्टेजस्तर भन्दा कम भोल्टेजस्तरको देखिएकोले विद्युत नियमावली, २०५० को नियम ४२ बमोजिम "हाई भोल्टेज प्रसारण प्रणाली" को भोल्टेज स्तर बमोजिमको दरखास्त, Desk Study Report, Grid Connection Agreement ७ (सात) दिनभित्र यस विभागमा पेश गर्न मिति २०८२/०७/२७ को निर्णयानुसार व्यहोरा अनुरोध छ। साथै उक्त समयावधिभित्र माग भएका विवरणहरू पेश नभएमा दरखास्त रद्द हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।


(सावित्री धमाला)

इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर